# 검 사 성 적 서

한국소방산업기술원
Korea Institute of Fire Industry & Technology
446-909 경기도 용인시 기흥구 지곡동 136
Tel : 031-289-2869, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2011-07-386



KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS INSPECTION NO. 083

1. 신 청 인 ☑ 원 본 ☐ 재발급
   - ○ 업체명 : 동방전자산업(주)
   - ○ 주 소 : 경기 성남시 중원구 상대원동 138-4
   - ○ 접수번호 및 접수일 : 제1100105호 2011. 6. 27.
2. 검사성적서의 용도 : 형식승인용
3. 검사대상종별/시료명 : 중계기
4. 검사기간 : 2011. 6. 27. ~ 2011. 7. .
5. 검사방법 : 중계기의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청고시 제2010-9호)
6. 검사장소 : 경기도 용인시 기흥구 지곡동 136
7. 검사환경
   - ○ 온 도 : (23.9 ± 3.4) ℃, 상대습도 : (53 ± 7) % R.H.
8. 검사결과 : 합격
   ※ 첨부 : 세부 형식시험 결과(2 페이지 참조)

| 확 인 | 검사요원<br>성 명 : 최 원 철 | 기술책임자<br>성 명 : 김 의 태 |
|---|---|---|

위 성적서는 한국인정기구(KOLAS)로 부터 공인받은 분야에 대한 검사결과입니다.

2011년 7월 12 일

**한국소방산업기술원 원장 (인)**

비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 검사한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.

2. 이 검사성적서는 한국소방산업기술원의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금합니다.

[첨부]

한국소방산업기술원
Korea Institute of Fire Industry & Technology
446-909 경기도 용인시 기흥구 지곡동 136
Tel : 031-289-2869, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2011-07-386



KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS INSPECTION NO. 083

# 형 식 시 험 결 과

| 업체명 | 동방전자산업(주) | 형식승인번호 | 중02-13-1 |
|---|---|---|---|
| 종 별 | 중계기 | 형 식 | DC 24 V, 반도체식, R형용, 출력1회로 |

| 시험항목 | | | | 결과 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조항 | 항목 | | 기준 | 시료(개) | 검사결과 | 판정 | |
| 제3조 | 구조 및 기능 | 구조 | 구조가 기술기준에 적합 할 것 | 시험생략 | | 합 격 | * |
| | | 난연성 및 자기소화성 시험 | 난연 및 자기소화성이 있을 것 | 시험생략 | | 합 격 | * |
| | | 열변형시험 | (80 ± 2) ℃에서 변형이 없을 것 | 시험생략 | | 합 격 | * |
| | | 기능시험 | 기능이 기술기준에 적합 할 것 | 1 | 적 합 | 합 격 | |
| 제16조 | 표시 | | 기재사항 등이 기술기준에 적합할 것 | 시험생략 | | 합 격 | * |

※기타 : * 표시는 소방용기계·기구의형식승인등에관한규칙 제28조제1항제2호의 규정 및 동업무세칙 제23조제2항의 규정에 따른 형식시험 특례 적용으로 시험생략

"끝"