검 사 성 적 서

한국소방산업기술원 Korea Institute of Fire Industry & Technology 446-909 경기도 용인시 기흥구 지곡동 136 Tel : 031-289-2869, Fax : 031-287-9066	성적서 번호 : 2010-11-1007 페이지 : (1)/(총 2)	KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS INSPECTION NO. 083

1. 신 청 인 ☑ 원 본 ☐ 재발급
   - ○ 업체명 : 동방전자산업(주)
   - ○ 주 소 : 경기 성남시 중원구 상대원동 138-4
   - ○ 접수번호 및 접수일 : 제1000412호 2010. 11. 3.
2. 검사성적서의 용도 : 형식승인용
3. 검사대상종별/시료명 : 중계기
4. 검사기간 : 2010. 11. 3. ~ 2010. 11. 15.
5. 검사방법 : 중계기의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청고시 제2010-9호)
6. 검사장소 : 경기도 용인시 기흥구 지곡동 136
7. 검사환경
   - ○ 온 도 : (20.9 ± 3.6) ℃, 상대습도 : (51 ± 3) % R.H.
8. 검사결과 : 합격
   - ※ 첨부 : 세부 형식시험 결과(2 페이지 참조)

확 인	검사요원	기술책임자
	성 명 : 최 원 철 (서명)	성 명 : 이 영 식 (서명)

위 성적서는 한국인정기구(KOLAS)로 부터 공인받은 분야에 대한 검사결과입니다.

2010년 11월 15 일

한국소방산업기술원 원장 (인)

비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 검사한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.

2. 이 검사성적서는 한국소방산업기술원의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금합니다.

[첨부]

KFI 한국소방산업기술원 Korea Institute of Fire Industry & Technology
446-909 경기도 용인시 기흥구 지곡동 136
Tel : 031-289-2869, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2010-11-1001

KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS INSPECTION NO. 083

형 식 시 험 결 과

업체명	동방전자산업(주)	형식승인번호	중02-20-1
종 별	중계기	형 식	DC 24 V, 반도체식, R형용, 입력4회로, 출력2회로

시험항목				결과			비고
조항	항목		기준	시료(개)	검사결과	판정	
제3조	구조 및 기능	구조	구조가 기술기준에 적합 할 것	시험생략		합 격	*
		난연성 및 자기소화성 시험	난연 및 자기소화성이 있을 것	시험생략		합 격	*
		열변형시험	(80 ± 2) ℃에서 변형이 없을 것	시험생략		합 격	*
		기능시험	기능이 기술기준에 적합 할 것	1	적 합	합 격	
제16조	표시		기재사항 등이 기술기준에 적합할 것	1	적 합	합 격	

※기타 : * 표시는 소방용기계·기구의형식승인등에관한규칙 제28조제1항제2호의 규정 및 동업무세칙 제23조제2항의 규정에 따른 형식시험 특례 적용으로 시험생략

"끝"