제 202100373 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 김건수

상 호 : 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아(주) 성남지점

사업장주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 149 (상대원동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 복합형감지기

2. 형 식 DC 38 V, 아날로그식, 보통형, 재용형, 주소형, 열 · 연복합식[광전식(공칭감지농도범위(3 %/m ~ 6 %/m)), 정온식(공칭감지온도범위(30℃ ~ 90℃))]

3. 형식승인번호 감21-14

4. 조 건

5. 비 고 감21-14

2021 년 03 월 31 일

한국소방산업기술원

시험인증2부-1275 (2026.02.05 대표자 변경에 따른 재발급)

제 202600071 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 김건수

상 호 : 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아(주) 성남지점

사업장주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 149 (상대원동)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항·제10항 및 제38조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 복합형감지기

2. 형 식 DC 38 V, 아날로그식, 보통형, 재용형, 주소형, 열 · 연복합식[광전식(공칭감지농도범위(3 %/m ~ 6 %/m), 음향장치내장형), 정온식(공칭감지온도범위(30 ℃ ~ 90 ℃))]

3. 형식승인번호 감26-15

4. 조 건

5. 비 고 감26-15

2026 년 01 월 19 일

한국소방산업기술원

시험인증2부-4842 (2026.05.12 기술기준 개정에 따른 개발급)