[별지 제4호서식] <개정 2021.07.09.>

# 검 사 성 적 서


한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2803, Fax : 031-287-9066


성적서 번호 : 2026000005

페이지 : ( 1 )/(총 6 )

1. 신 청 인 ☑ 원 본 ☐ 재발급
   - ○ 업체명 : 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아(주) 성남지점
   - ○ 주 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 149 (상대원동)
   - ○ 접수번호 및 접수일 : 제2500723호, 2025. 09. 22.
2. 검사성적서의 용도 : 형식승인용
3. 검사대상 종별(품명) : 정온식스포트형감지기
4. 검사기간 : 2025. 09. 22. ~ 2026. 01. 05.
5. 검사방법 : 소방청고시 제2024-31호(2024. 07. 08.)
6. 검사장소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
7. 검사환경
   - ○ 온 도 : (22.7 ± 4.7) ℃, 상대습도 : (55 ± 9) % R.H.
8. 검사결과 : 합격
   ※ 첨부 : 세부 형식시험 결과(2 ~ 6 페이지 참조)

| 확 인 | 실 무 자<br>성 명 : 김 희 승 | 기 술 책 임 자<br>성 명 : 안 명 신 |
|---|---|---|

위 성적서는 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 의한 검사결과입니다.

2026년 01월 06일

**한국소방산업기술원 원장 (인)**

비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 검사한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않으며, KS Q ISO/IEC 17020 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

2. 이 검사성적서는 한국소방산업기술원의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서의 진위확인이 필요한 경우 담당자(상기 전화번호 참조)에게 연락바랍니다.

한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2803, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2026-00005



# 형식시험 결과

| 업체명 | 존슨콘트롤즈인터내셔널 코리아(주) 성남지점 | 형식승인번호 | 감26-2 |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 정온식스포트형감지기 | 형 식 | DC 30 V, 아날로그식, 보통형, 재용형, 주소형, 공칭감지온도범위(50 ℃ ~ 73 ℃) |

| 시험항목 | | | 기준 | 결과 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조항 | 항목 | | | 시료(개) | 검사결과 | 판정 | |
| 제5조 | 구조 및 기능 | 구조검사 | 작동이 확실하고, 취급·점검이 쉬워야 하는 등 기술기준에 적합 할 것 | 1 | 적 합 | 합 격 | |
| | | 난연성능 시 험 | UL 94 규정에 의한 V-2 이상의 난연성능이 있을 것 | 1 | 적 합 | 합 격 | |
| | | 외함의 열변형 | 기준에서 정한 환경조건에 따라 시험한 결과, 변형이 없을 것 | 1 | 적 합 | 합 격 | |
| | | 기류방향성 | 기류의 방향에 따라 그 기능에 현저한 변동이 없을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 경사기능 시 험 | 정위치로부터 45° 를 경사시킨 경우 기능에 이상이 없을 것 | 1 | 적 합 | 합 격 | |
| 제5조의2 | 단독경보형감지기의 일반기능 | | 자동복귀형 스위치에 의하여 수동으로 작동시험을 할 수 있는 기능 등 기술기준에 적합할 것 | 1 | 해당없음 | – | |
| 제5조의4 | 무선식 감지기의 기능 | 단독경보형의 무선기능 | 통신점검기능이 있어야 하는 등 기술기준에 적합할 것 | 최대 연동개수 | 해당없음 | – | |
| | | 무선식 감지기의 기능 | | 1 | 해당없음 | – | |
| 제5조의5 | 화재알림형 감지기의 일반기능 | | 작동되는 경우 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발할 수 있는 기능 등 기술기준에 적합할 것 | 1 | 해당없음 | – | |
| 제6조 | 부품의 구조 및 기능 | 스위치 | 조작이 쉽고 작동이 확실하는 등 기술기준에 적합 할 것 | 1 | 해당없음 | – | |
| | | 표시등 | 주변조도가 (500 ± 25) lx인 조건에서 6 m 떨어진 위치에서 식별되어야 하는 등 기술기준에 적합 할 것 | 1 | 적 합 | 합 격 | |
| | | 퓨즈 | 과전류보호장치는 안전인증대상제품 또는 국제적 공인기관으로부터 인증받은 제품을 사용할 것 | 1 | 해당없음 | – | |
| | | 음향장치 | 1 m 떨어진 지점에서 85 dB 이상이어야 하는 등 기술기준에 적합 할 것 | 1 | 적 합 | 합 격 | |

KFI 한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2803, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2026000005



# 형식시험 결과

| 업체명 | 존슨콘트롤즈인터내셔널 코리아(주) 성남지점 | 형식승인번호 | 감26-2 |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 정온식스포트형감지기 | 형 식 | DC 30 V, 아날로그식, 보통형, 재용형, 주소형, 공칭감지온도범위(50 ℃ ~ 73 ℃) |

| 시험항목 | | | | 결과 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조 항 | 항 목 | | 기 준 | 시료(개) | 검사결과 | 판 정 | |
| 제7조 | 전원전압변동시의 기능 | | 정격전압의 ±20 % 범위 또는 건전지 교체전압 범위의 하한값에서 기능에 이상이 없을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| 제8조 | 비화재보 방지 | 급격한 상대습도 변화 | (23 ± 2) ℃ 및 상대습도 (20 ± 5) %에서 (90 ± 5) %인 상태로 급격하게 3회 변경 투입을 반복하는 경우 작동하지 않을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| | | 공급전원 순간차단 반복 | 분당 6회의 비율로 순간적인 공급전원의 차단을 반복하는 경우 작동하지 않을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| | | 광장해시험 | 백열램프, 크세논램프에 노출되는 경우 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 기류장해 시 험 | (5 ± 0.5) m/s의 풍속 기류를 가하는 경우 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 풍속변화 시 험 | 0 m/s와 (1.5 ± 0.2) m/s 사이의 풍속변화 등 기류를 가하는 경우 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 주위온도 변화시험 | 주위온도 -(20 ± 2) ℃ 및 (70 ± 2) ℃의 온도변화를 10회 반복하는 경우 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 기압변동 시 험 | (760 ± 30) mmHg의 기압 조건에서 (50.8 ± 2) mmHg의 기압 변화를 10회 반복하는 경우 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 형광램프 노출시험 | 형광램프에 노출되는 경우에 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 할로겐램프 노출시험 | 할로겐램프에 노출되는 경우에 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 태양광 노출시험 | 직사 및 반사된 태양광에 노출되는 경우에 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 아크용접 불꽃 노출시험 | 아크용접 불꽃에 노출되는 경우에 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 충격파 전압시험 | 충격파전압이 인가되는 경우에 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 기타 외광 노출시험 | 그 밖의 외광에 노출되는 경우에 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |
| | | 주황색의 천 | 흔들리는 주황색의 천에 노출되는 경우에 작동하지 않을 것 | 2 | 해당없음 | – | |

한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2803, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2026000005



# 형식시험 결과

| 업체명 | 존슨콘트롤즈인터내셔널 코리아(주) 성남지점 | 형식승인번호 | 감26-2 |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 정온식스포트형감지기 | 형 식 | DC 30 V, 아날로그식, 보통형, 재용형, 주소형, 공칭감지온도범위(50 ℃ ~ 73 ℃) |

| 시험항목 | | | 결과 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조 항 | 항 목 | 기 준 | 시료(개) | 검사결과 | 판 정 | |
| 제8조의2 | 전자파적합성 | 「전파법」 제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」 제67조의2에 따라 「전자파적합성 기준」에 적합할 것 | 1 | 시험생략 | 합 격 | * |
| 제9조 | 부속장치 | 부속장치는 기능에 유해한 영향을 미치지 않을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제11조 | 주위온도시험 | 기준에서 정한 환경조건에 따라 시험한 결과, 기능에 이상이 없을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제13조 | 감지기의 인장시험 등 | 기준에서 정한 조건에 따라 시험한 결과, 견딜 수 있는 구조 및 기능에 이상이 없을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제16조 | 정온식감지기의 공칭축적시간의 구분, 감도시험 및 화재정보신호 | 기준에서 정한 감도조건에 따라 시험한 결과, 각 호의 시험에 적합할 것 | 12 | 화재정보신호값(℃) 48 ~ 74<br>작동시험(초) 19 ~ 32 | 합 격 | - 화재정보값 허용오차범위: 47.5 ℃ ~ 83.0 ℃<br>- 작동시간 32.4초이내 |
| 제16조의2 | 정온식스포트형감지기의 감도설계값시험 | 기준에 정한 조건에 따라 시험한 결과, 작동 범위 내에서 작동할 것 | 12 | 해당없음 | – | |
| 제18조의2 | 이온화식스포트형감지기의 감도설계값시험 | 기준에 정한 조건에 따라 시험한 결과, 작동 범위 내에서 작동할 것 | 12 | 해당없음 | – | |
| 제19조의2 | 광전식스포트형감지기의 감도설계값시험 | 기준에 정한 조건에 따라 시험한 결과, 작동 범위 내에서 작동할 것 | 12 | 해당없음 | – | |
| 제25조 | 노화시험 | 기준에서 정한 환경조건에 따라 30일간 방치 후 구조 및 기능에 이상이 생기지 않을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제26조 | 방수시험 | 방수형의 감지기는 (23 ± 2) ℃, 상대습도 (50 ± 2) %의 상태에 24시간 방치한 후 (23 ± 2) ℃의 맑은 물에 48시간 침지 후 이상이 없을 것 | 2 | 해당없음 | – | |

KFI 한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2803, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2026000005



# 형식시험 결과

| 업체명 | 존슨콘트롤즈인터내셔널 코리아(주) 성남지점 | 형식승인번호 | 감26-2 |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 정온식스포트형감지기 | 형 식 | DC 30 V, 아날로그식, 보통형, 재용형, 주소형, 공칭감지온도범위(50 ℃ ~ 73 ℃) |

| 시험항목 | | | 결과 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조 항 | 항 목 | 기 준 | 시료(개) | 검사결과 | 판 정 | |
| 제26조의2 | 살수시험 | 옥내·옥외형 및 도로형 불꽃감지기는 기준에서 정한 조건에서 물을 분사하는 경우 이상이 생기지 않을 것 | 2 | 해당없음 | - | |
| 제27조 | 내식시험 | 기준에 정한 조건에 따라 시험한 결과, 감도 및 절연저항시험에 이상이 생기지 않을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제28조 | 반복시험 | 조작을 6 000회 반복할 경우 구조 또는 기능에 이상이 생기지 않을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제29조 | 진동시험 | 통전 및 무통전 상태에서 기준에서 정한 조건에 따라 진동을 가하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제30조 | 충격시험 | 통전상태에서 무게 0.54 kg의 강철구로 충격을 1회 가하는 경우 잘못 작동하거나 구조 또는 기능에 이상이 생기지 않을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제31조 | 분진시험 | 기준에서 정한 조건에서 15분간 교반 후 기능에 이상이 생기지 않을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제32조 | 충격전압시험 | 기준에서 정한 조건에서 충격전압을 가하는 경우 잘못 작동하거나 기능에 이상이 생기지 않을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제32조의2 | 광원감시시험 | 기준에서 정한 조건에 따라 시험한 후 고장신호를 수신기에 자동적으로 발신하여야 하며 기능에 이상이 생기지 않을 것 | 2 | 해당없음 | - | |
| 제32조의3 | 자동보정시험 | 기준에서 정한 조건에 따라 시험한 결과, 감광률 또는 전리전류변화율을 자동적으로 보정하여야 하며 기능에 이상이 생기지 않을 것 | 2 | 해당없음 | - | |

KFI 한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2803, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2026ㅇㅇㅇㅇ5



# 형식시험 결과

| 업체명 | 존슨콘트롤즈인터내셔널 코리아(주) 성남지점 | 형식승인번호 | 감26-2 |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 정온식스포트형감지기 | 형 식 | DC 30 V, 아날로그식, 보통형, 재용형, 주소형, 공칭감지온도범위(50 ℃ ~ 73 ℃) |

| 시험항목 | | | | 결과 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조 항 | 항 목 | | 기 준 | 시료(개) | 검사결과 | 판 정 | |
| 제33조 | 습도시험 | | (40 ± 2) ℃ 및 상대습도 (93 ± 3) %의 조건에 방치하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제34조 | 재용성시험 | | (150 ± 2) ℃ , 풍속 1 m/s인 기류를 가하는 시험 후 구조 또는 기능에 이상이 없을 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제35조 | 절연저항시험 | | 절연된 단자 간 등 기준에서 정한 부위의 절연저항은 50 MΩ 이상 일 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제36조 | 절연내력시험 | | 단자와 외함 간의 절연내력시험에 1분간 견딜 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제37조 | 표시 | | 기준에서 정한 기재사항이 보기 쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시할 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| 제37조의2 | 표시 내구성 시험 | 표시침지시험 | 맑은 물에 48시간 동안 침지한 후 표기사항이 지워지지 않아야 하며, 식별이 가능할 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |
| | | 표시내열시험 | (80 ± 2) ℃의 공기중에 10일 동안 방치한 후 표기사항이 지워지지 않아야 하며, 식별이 가능할 것 | 2 | 적 합 | 합 격 | |

"＊" 표시는 방송통신기자재등의 적합등록 필증 제출로 인한 형식시험을 생략한 시험항목임.

"끝"

복사본 COPY